



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

BK/K/0956/01/2018

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: YARDY-I EV3 MVP-MVT-MXP-MXT-IVP-IVF-IXP 20-88; YARDY EV3 MVP-MVT-MXP-MXT-IVP-IVF-IXP 15-88; YARDY-DUCT2 CXP 40-88; YARDY-ID2 CXP 40-88; YARDY HP CXP 100-300; DIVA 20-110; DIVA-I 30-110; VTNC 26-85; BRIO-I SLIM MVP-MVR-IXP-IVR 10-40; IDROWALL-I 21-41

Zawierający / containing: stal galwanizowaną, aluminium, miedź, PPI inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: montażu w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu,
- W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi
- Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta (Rhoss S.p.A)
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta (Rhoss S.p.A)

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

RHOSS S.p.A.

Via Oltre Ferrovia , 32

33033 Codroipo (UD) Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Elektronika S.A., Technika chłodnicza, Klimatyzacja

ul.Hutnicza 3 , 81-212 Gdynia


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-11-20 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-11-20 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 20 listopada 2018

The date of issue of the certificate: 20th November 2018

p.o. kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul.Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287